



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici

Lavori Speciali e Manutenzione opere pubbliche

Manutenzione strade (1)

Telefono 059 209 608 Fax 059 209 664

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 MODENA - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2015 - Registrazione N. 3256

Classifica 07-04-05 fasc. 2677/2020

Modena, 22/07/2020

Alla cortese attenzione di

1.5.0 - Pianificazione urbanistica, cartografico e
sistemi informativi territoriali
FRAULINI AMELIO

Oggetto: SP13 IN COMUNE DI CAMPOGALLIANO. PROPOSTA DI ACCORDO OPERATIVO, AI SENSI DELL'ART. 38 L.R. 24/17, PER L'AMPLIAMENTO DELLA DITTA TRANSMEC. PARERE TECNICO DI COMPETENZA.

Con riferimento all'istanza in oggetto si esprime parere tecnico favorevole alla realizzazione del canale di laminazione posto in fregio alla SP13 (strada extraurbana secondaria di categoria C) che sarà posizionato garantendo una fascia di rispetto di larghezza minima 4 metri dal ciglio della strada provinciale, conformemente agli elaborati di progetto acquisiti con prot. N. 21203 del 16/07/2020. Tale bacino di invaso sarà protetto per tutto il suo sviluppo longitudinale da una barriera di sicurezza di tipo H2 la cui manutenzione ordinaria e straordinaria (anche in caso di danneggiamento a seguito di sinistro stradale) dovrà essere a carico del soggetto proponente ovvero del Comune di Campogalliano in caso di cessione delle aree allo stesso.

Per quanto riguarda la piantumazione di alberature in fregio alla SP13, prevista nella tavola 15 Rev. A di progetto, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 26 comma 6 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada: *“La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.”* Tali distanze vanno calcolate dal confine stradale.

Per quanto riguarda le distanze dai fabbricati di nuova edificazione dalla strada, dovranno essere rispettate le fasce di rispetto fuori dai centri abitati in conformità all'art. 26 comma 2 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (30 metri dal confine stradale); qualora nel caso in esame trovi attuazione il comma 3 dell'art. 26 del medesimo Regolamento del CdS (ciò dovrà essere dichiarato dal Comune di Campogalliano), la distanza che dovrà essere rispettata è di 10 metri.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
LUCA ROSSI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)